



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**GB.C.31.076.A № 41851**

**Срок действия до 17 июля 2020 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Датчики горючих и токсичных газов стационарные АРЕХ и Satellite XT**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **46107-10**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

**МП 46107-10**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **17 июля 2015 г. № 841**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

С.С.Голубев



28 07 2015 г.

Серия СИ

№ 021143